

bijlage : Ventilatie schema unit 85 m2

		toevoer minimaal 50 % rechtstreeks van buiten				Afvoer mechanisch	
		Oppervl.	Eis	van buiten	van binnen	Eis	Aanwezig
1	SR1 Douche	4,50	14,00		14,00	14,00	14,00
2	VG1 Verblifsruimte + kooktoestel	34,70	48,76	84,00		21,00	84,00
3	VG2 Slaapkamer	8,60	7,00	7,00			
4	VG3 Slaapkamer	6,30	7,00	7,00			
5	VG4 Slaapkamer	5,30	7,00	7,00			
6	VG5 Slaapkamer	5,30	7,00	7,00			
7	SR2 Toilet	2,90	14,00		14,00	14,00	14,00
Verblifsgebied				112,00			112,00
				112,00			112,00
				ventilatie in balans			