

bijlage : Ventilatie schema unit 54 m2

		toevoer minimaal 50 % rechtstreeks van buiten				Afvoer mechanisch	
		Oppervl.	Eis	van buiten	van binnen	Eis	Aanwezig
1	SR1 Douche	3,20	14,00		21,00	14,00	21,00
2	VG1 Verblijfsruimte + kooktoestel	28,40	40,88	49,50		21,00	61,50
3	VG2 Slaapkamer	10,40	7,30	16,50			
4	VG3 Slaapkamer	5,35	7,00	16,50			
Verblijfsgebied				82,50			82,50
				82,50			82,50
				ventilatie in balans			